Electrical Hazards in Construction – Power Tools Picture This – Spanish



El trabajador yace herido sobre una superficie de concreto, probablemente debido a una descarga eléctrica o una caída relacionada con el uso inseguro de herramientas o fuentes de energía expuestas. Las herramientas están esparcidas por el suelo y no se ven barreras ni señales de advertencia, lo que indica una mala limpieza y control de riesgos. No hay señales de interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) ni medidas de protección para evitar este tipo de incidentes.

Asegúrate de que todas las herramientas eléctricas estén correctamente mantenidas, conectadas a tierra y conectadas a GFCI en entornos húmedos o sin terminar. Mantén el espacio de trabajo libre de obstáculos y utiliza señales o barreras alrededor de las zonas peligrosas. Imparte una formación exhaustiva sobre los procedimientos de seguridad eléctrica y la respuesta en caso de emergencia para reducir el riesgo de lesiones.