Elevator/Lift Safety Fatality File — Spanish

Tragedia en un ascensor: Un recordatorio fatal de la importancia de la seguridad en los ascensores

En un angustioso incidente ocurrido en un edificio comercial de oficinas, una avería del ascensor provocó la muerte de un trabajador de mantenimiento.

El trabajador estaba realizando un servicio rutinario en el ascensor, que se creía inmovilizado de forma segura. Sin embargo, debido a un fallo en los mecanismos de seguridad del ascensor y a la inobservancia de los procedimientos de bloqueo y etiquetado, el ascensor se puso inesperadamente en funcionamiento mientras el trabajador se encontraba dentro del conducto.

La investigación posterior reveló que no se habían seguido adecuadamente los protocolos de mantenimiento del edificio y que se había producido un fallo crítico en la comunicación de seguridad entre el equipo de mantenimiento y el centro de control del ascensor.

Este trágico suceso ha puesto de relieve la necesidad esencial de cumplir rigurosamente los protocolos de mantenimiento de ascensores, impartir formación exhaustiva sobre seguridad a todo el personal de mantenimiento y aplicar procedimientos estrictos de bloqueo y etiquetado para evitar en el futuro pérdidas de vidas humanas tan innecesarias.