

Fencing Worker Contacts Line – Spanish

Una tripulación estaba construyendo una valla de alambre en una zona residencial. Un trabajador levantó una sección de 21 pies (siete metros) del riel superior de metal en el aire y el riel entró en contacto con una línea eléctrica de 7.200 voltios. Murió de electrocución.

Hasta el día en que la sociedad humana no dependa más de la energía eléctrica que viaja a través de las líneas aéreas, este tipo de peligro permanecerá con nosotros. Los trabajadores en ocupaciones no relacionadas con el mantenimiento del sistema eléctrico corren el riesgo de entrar en contacto con las líneas eléctricas. Recortadores de árboles, trabajadores agrícolas, trabajadores de transporte y limpiadores de piscinas han muerto por el contacto con las líneas eléctricas. No importa dónde esté o qué esté haciendo, deténgase y mire por encima de la cabeza antes de levantar un tubo, una escalera, una antena o cualquier objeto largo en el aire.