Fire and Electrical Housekeeping – Schools Fatality File – Spanish

Incendio Eléctrico en el Instituto Westbrook

En julio se declaró un incendio en la tercera planta del Instituto Westbrook de Maine, originado por un aire acondicionado de ventana mal conectado a un alargador. El incendio causó daños considerables, lo que obligó a cerrar temporalmente el instituto y a que los alumnos tuvieran que aprender a distancia.

Las investigaciones revelaron que el uso de un alargador que no era adecuado para la potencia del aire acondicionado provocó el sobrecalentamiento y la ignición. Este incidente subraya la importancia crítica de una correcta gestión de los incendios y la electricidad en las escuelas, incluido el uso correcto de los equipos eléctricos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

En respuesta, el distrito escolar llevó a cabo inspecciones exhaustivas de todas las escuelas para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica. Esta tragedia nos recuerda crudamente que descuidar las medidas básicas de seguridad eléctrica puede tener graves consecuencias, y subraya la necesidad de una vigilancia y un mantenimiento continuos en las instalaciones educativas.

Fuente: Wgme.com