Fire Extinguishers Stats and Facts — Spanish

HECHOS

- 1. La inspección, el mantenimiento y la eliminación adecuados de los extintores pueden evitar fallos potencialmente peligrosos.
- 2. Todos los extintores de tipo recargable deben ser recargados después de cualquier uso o cuando la necesidad sea indicada por una inspección o revisión.
- 3. Las fuerzas ambientales y los actos intencionales pueden causar problemas con los extintores.
- 4. Un gabinete para extintores de incendios con seguridad puede proteger contra los impactos de la humedad y la luz solar.
- 5. Los responsables deben asegurarse de que los extintores estén protegidos de forma que no se limite el acceso en caso de emergencia.
- 6. Los armarios que albergan extintores no deben estar cerrados con llave, excepto cuando los extintores sean objeto de un uso malintencionado y los armarios incluyan un medio de acceso de emergencia.
- 7. Los riesgos para los extintores pueden motivar inspecciones semanales o diarias más rigurosas centradas en los daños.
- 8. Sólo los profesionales capacitados deben mantener o recargar los extintores.
- 9. Actuar sobre las inspecciones con un mantenimiento posterior puede prevenir o rectificar los problemas de los extintores.

ESTADÍSTICAS

• Los extintores pueden apagar eficazmente el 80% de los incendios, incluso si el extintor está clasificado como unidad portátil. Cuando se utiliza un extintor en un incendio en Estados Unidos, el 75% de las veces no se requiere la presencia de los bomberos en el incidente.

- En el 60% de los incidentes de incendio que se producen, nunca se avisa a los bomberos si hay un extintor presente y accesible. Cada año, casi 2 millones de incendios se solucionan totalmente con un extintor en los Estados Unidos.
- Los datos en Europa sobre el uso de extintores son similares a los generados en Estados Unidos. En 2.600 incidentes rastreados, el 81,5% de los incidentes con un extintor portátil terminaron con la extinción del fuego. En el 74,6% de los incidentes no se requirió la intervención de los bomberos.