

Fire Extinguishers Stats and Facts – Spanish

HECHOS

1. La inspección, el mantenimiento y la eliminación adecuados de los extintores pueden evitar fallos potencialmente peligrosos.
2. Todos los extintores de tipo recargable deben ser recargados después de cualquier uso o cuando la necesidad sea indicada por una inspección o revisión.
3. Las fuerzas ambientales y los actos intencionales pueden causar problemas con los extintores.
4. Un gabinete para extintores de incendios con seguridad puede proteger contra los impactos de la humedad y la luz solar.
5. Los responsables deben asegurarse de que los extintores estén protegidos de forma que no se limite el acceso en caso de emergencia.
6. Los armarios que albergan extintores no deben estar cerrados con llave, excepto cuando los extintores sean objeto de un uso malintencionado y los armarios incluyan un medio de acceso de emergencia.
7. Los riesgos para los extintores pueden motivar inspecciones semanales o diarias más rigurosas centradas en los daños.
8. Sólo los profesionales capacitados deben mantener o recargar los extintores.
9. Actuar sobre las inspecciones con un mantenimiento posterior puede prevenir o rectificar los problemas de los extintores.

ESTADÍSTICAS

- Los extintores pueden apagar eficazmente el 80% de los incendios, incluso si el extintor está clasificado como unidad portátil. Cuando se utiliza un extintor en un incendio en Estados Unidos, el 75% de las veces no se requiere la presencia de los bomberos en el incidente.

- En el 60% de los incidentes de incendio que se producen, nunca se avisa a los bomberos si hay un extintor presente y accesible. Cada año, casi 2 millones de incendios se solucionan totalmente con un extintor en los Estados Unidos.
- Los datos en Europa sobre el uso de extintores son similares a los generados en Estados Unidos. En 2.600 incidentes rastreados, el 81,5% de los incidentes con un extintor portátil terminaron con la extinción del fuego. En el 74,6% de los incidentes no se requirió la intervención de los bomberos.