Flat Roofing Safety Fatality File – Spanish

Un instalador de tejados se cae a 18 pies del tejado de una casa mojada

Un instalador de tejados de 50 años murió al caer 18 pies desde el tejado de una casa.

Tenía 20 años de experiencia como instalador de tejados y llevaba dos años trabajando para la empresa de tejados de su empleador.

Formaba parte de una cuadrilla de tres personas que instalaba un tejado metálico en una casa de dos plantas. Poco después de las 8 de la mañana, la cuadrilla se preparaba para la jornada. Era su tercer día en la obra. El propietario de la empresa aún no había llegado.

Caía una ligera lluvia. La víctima, que llevaba un arnés, subió a una escalera y se dirigió al tejado de 8/12 de pendiente pronunciada. Caminó horizontalmente por el tejado durante unos 25 pies. No había nadie más en el tejado.

El supervisor de la cuadrilla estaba abajo en el patio. Al cabo de unos minutos, el supervisor llamó a la víctima, pero no obtuvo respuesta. Fue a buscarlo y lo encontró inconsciente tirado en un patio de cemento. El otro instalador de tejados se quedó con la víctima mientras el supervisor llamaba al 911. Los servicios de emergencia llegaron al cabo de unos minutos. La víctima murió mientras era trasladada en ambulancia.

El médico forense indicó como causa de la muerte “múltiples lesiones por objeto contundente” derivadas de una caída desde el tejado.

El investigador estatal descubrió que la línea de vida con cuerda de la víctima estaba unida a un anclaje del tejado, pero no estaba

atada a él cuando se deslizó por el subsuelo húmedo del tejado y cayó por el borde del mismo.