Prevent Slips, Trips and Falls Hospitality Safety Fatality File — Spanish

Una Empleada de Hotel Muere en el Hueco de un Ascensor

El pasado diciembre, una empleada de 65 años del Hotel Crockett de San Antonio murió al caer por el hueco de un ascensor. El incidente fue objeto de una investigación estatal, cuyas conclusiones se han hecho públicas recientemente.

El inspector jefe de ascensores del Departamento de Licencias y Regulación de Texas, Lawrence Taylor, dijo que parece que Gloria Rodríguez se metió con su carrito en un ascensor de servicio cuando se abrieron las puertas. No se dio cuenta de que el ascensor aún no había llegado.

Su informe decía que el hotel debería haber hecho inspeccionar el ascensor y que no tenía el mantenimiento adecuado.

El abogado de la familia dijo que el informe no mostraba sorpresas. El informe indicaba que el hotel había planeado una inspección, pero la pospuso a petición de la empresa de ascensores debido a las próximas vacaciones. El hotel intentó utilizar puentes para reparar el freno del ascensor, pero el fabricante no los había instalado, ajustado ni mantenido.

La familia presentó una demanda por homicidio culposo contra el hotel y Otis Elevator Co. La primera vista está fijada para noviembre. La dirección del hotel no hizo ningún comentario sobre las conclusiones del informe.