

Roof & Facade Work – Weather, Access and Anchor Point Challenges Fatality File – Spanish

Caída desde un techo Resbaladizo por la Lluvia

Un techador de 45 años murió tras caer desde una altura de 9 metros desde un techo de madera contrachapada con una inclinación de 5/12 resbaladizo por la lluvia. El incidente ocurrió mientras un equipo de seis personas instalaba material para techos bajo una lluvia ligera. Cuando la víctima se dio cuenta de que no había ningún punto de anclaje disponible para conectar su arnés de protección contra caídas, bajó por la escalera, recuperó un anclaje y volvió al techo para instalarlo en la cumbrera. Mientras se preparaba para instalar el anclaje, perdió el equilibrio y se deslizó unos 3,6 metros por la cubierta de madera contrachapada mojada. Intentó agarrarse al revestimiento del techo para detener su caída, pero no lo consiguió, cayéndose por el borde, golpeando un contenedor de almacenamiento de acero y aterrizando en el suelo.

Fuente: [Safetyandhealthmagazine.com](https://www.safetyandhealthmagazine.com)